



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Самарской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Галактионовская, 193, г. Самара, 443100. Тел. (846) 338-96-68,
E-mail: OOGPNSAMARA@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Самара
Управления надзорной деятельности и профилактической работы по Самарской области,
ул. Балаковская, 45 «А», 443076 Тел. (846) 266-72-69, (846) 261-65-12

Предписание № 2368/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 255» г.о. Самара

(далее – наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственных имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.о. Самара по пожарному надзору (заместителя начальника ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области) Орлова Александра Михайловича от 11.10.2016 года № 2368, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 14.10.2016 г. с 11 ч.00 мин. до 12 ч. 00 мин., 09.11.2016 г. с 12 ч.00 мин. до 13 ч. 00 мин., проведена проверка Дудовым Вячеславом Николаевичем - начальником отделения ОНД и ПР г.о. Самара (Государственным инспектором г.о. Самара Самарской области по пожарному надзору); Поповым Евгением Владимировичем - старшим инспектором ОНД и ПР г.о. Самара (Государственным инспектором г.о. Самара Самарской области по пожарному надзору) помещений и территории, принадлежащих Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 255» г.о. Самара, расположенных по адресу: г. Самара, Советский район, ул. Гагарина, 131 совместно с Савик Ларисой Николаевной – И.о. заведующего МБДОУ д/с № 255 г.о. Самара (приказ № 148 от 11.10.2016г.). В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Для отделки стен в коридоре 1 этажа и на левой лестничной клетке применяются материалы (панели) не имеющие технической документации с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов.	Нарушение: ППР в. 33 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г.) пункт 33 «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по	10.07.2017г.	

		пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ФЭ № 123 ст. 80, п. 3, ст. 134 п. 6. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года), ст. 80, ч. 3. «При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений», ст. 134 п. 6. «Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)».		
2	Допускается применение декоративно - отделочных материалов для отделки стен (обои) в группах (средняя, старшая подготовительная, ОНР № 1, ОНР № 2, ОНР № 3, ЗПР) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Нарушение: ФЭ № 123 ст. 134 п. 7 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года) ст. 134 п. 7. «В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2».	10.07.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица в вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)
"09" ноября 2016г.

(подпись)

Начальник отделения ОНД и ПР г.о. Самара
УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области
Дудов Вячеслав Николаевич

Старший инспектор ОНД и ПР г.о. Самара
УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области
Попов Евгений Владимирович

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"__" ____ 2016г.